

図面変更指示書

山梨大学(下河東)動物実験施設(Ⅲ期)改修機械設備工事

令和5年8月2日

No	図面番号	変更前	変更後
1	特-02	ダクトの仕様について ・ダクトの項目コーナ-ホルト工法適用する ・塩ビコーティングダクト適用しない	ダクトの仕様について ・ダクトの項目コーナ-ホルト工法適用しないに修正 ・塩ビコーティングダクト適用するに修正
2	M-03、05、 07、39、4 1、43	機器表 再熱コイルRH-1～5更新無し	機器表 再熱コイルRH-1～5更新に変更
3	M-09、10、 12	・凡例 電動二方弁装置バイパス無し	・凡例 電動二方弁装置バイパス有りに修正
4	M-10、11	HPAC-5屋外機位置を西側壁面に設置	HPAC-5屋外機位置を南北壁面に変更
5	M-35、64	屋外排水配管 既設残置 (改修後図)	屋外排水配管及び柵リスト更新範囲追加
6	M-36		1階ピット内排水配管経路変更(3箇所)
7	M-36		滅菌・X線室Y2壁に貫通口100Φx1 35Φx1 を設けることを追加
8	M-38		・3階天井給水配管立下り位置の変更
9	参考数量	数量書(参考資料)について	数量書(参考資料)について 数量書(参考資料)(変更後)に差し替える。 (朱書きが変更部分とする。)
10			
11			
12			
13			
14			