

No	図面番号	質疑事項	No	回答
1		自動制御工事について アズビル(株)、ジョンソンコントロールズ(株)は辞退とのことで、パナソニックEWエンジニアリング(株)に工事見積を依頼したところ、設計協力はしたが2025年まで工事の予定が入っており施工は出来ないとの返答がありました。 工事ができる業者がない状況です。自動制御工事についての対応をご教示下さい。	1	メーカー式工事とせずに、メーカーより部品を調達し、施工については計装工事が可能な専門業者にて実施して下さい。 <部品調達可能メーカー> ・アズビル株式会社:池田様 ・ジョンソンコントロールズ株式会社:増田様 ・パナソニックEWエンジニアリング株式会社:重野様
2			2	
3			3	
4			4	
5			5	
6			6	
7			7	
8			8	
9			9	
10			10	
11			11	
12			12	