

## 山梨大学(武田1)ゼロエミッションみらいラボ(仮称)新営電気設備工事

## 質疑に対する回答について

No	図面番号	質疑事項	No	回答
1	E-14	設計図 E-14 LED照明調光システムブロック図の(※調光回路のアドレス設定用として、アドレス設定器を1台見込む)と記載がありますが、初期設定以外にアドレス設定器も備品として納品と考えて宜しいでしょうか。	1	宜しい。
2	E-25	設計図 E-25 太陽光設備について、太陽光設備の連携先が引込開閉器盤(LP-M)になっていますが、LP-MからT1号館、低圧電灯・動力盤への配線・接続は本工事として考えて宜しいでしょうか。	2	宜しい。
3	E-44	設計図 E-44 撤去工事について、既設物の撤去費用、産廃処分費用は数量書に項目の記載がありませんが、本工事として考えて宜しいでしょうか。	3	宜しい。
4			4	
5			5	
6			6	
7			7	
8			8	
9			9	
10			10	
11			11	
12			12	
13			13	
14			14	
15			15	